

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB

CNPJ: 07.585.406/0001-22
 Rua José Antônio Soares, 2533
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 30/2018 - PR

Processo Administrativo: 35/2018
 Processo de Licitação: 35/2018
 Data do Processo: 17/10/2018

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, FLUORSILICATO DE SÓDIO E POLICLORETO DE ALUMÍNIO, PARA USO NA DESINFECÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ABASTECIMENTO PÚBLICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 5 de Novembro de 2018, às 09:09 horas, na sede da(o) SERVIÇO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 3378/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 35/2018, Licitação nº 30/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão:

Participante: 15855 - MULTICLORO LTDA EPP

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL2), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 A 1,250 G/CM³, A SER FORNECIDO A GRANDEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO. MARCA - CARBOCLORO	KG	55.500,00	multicloro	0,0000	1,16	64.380,00

Total do Participante -----> 64.380,00

Participante: 15863 - PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE TURVO COR CARAMELO CLARO ODOR INODORO AL2O3 (% M/M) 16,5 A 18,0 % DENSIDADE A 20 OC 1,33 A 1,4 G/CM3 BASICIDADE 35 A 45 % SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA FERRO MAX DE 50 MG/KG LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ELEMENTO VALOR MÁXIMO (MG/KG) ARSÊNIO 4,0 CROMO 22,0 MERCÚRIO 0,4 CÁDMIO 2,2 PRATA 22,0 CHUMBO 22,0 SELÊNIO 4,0	KG	45.500,00	projesan	0,0000	1,19	54.145,00

A SER FORNECIDO A GRANDEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS.
O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.
O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.

Total do Participante -----> 54.145,00
Total Geral -----> 118.525,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 30/2018 - PR

CNPJ: 07.585.406/0001-22
Rua José Antônio Soares, 2533
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 35/2018
Processo de Licitação: 35/2018
Data do Processo: 17/10/2018

Folha: 2/2

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São João Batista, 5 de Novembro de 2018

COMISSÃO:

AUGUSTO CORREIA JUNIOR

RILDO VARGAS

ALUISIO VENÂNCIO DA SILVA

JANAINA PERA

GABRIEL ZUNINO DUARTE

 - Pregoeiro(a)

 - PREGOEIRO SUPLENTE

 - EQUIPE DE APOIO

..... - EQUIPE DE APOIO




..... - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

JAQUELINE HAMMERS KOFFKE

PRISCILLA VIEIRA DE SOUZA

CARLOS ALBERTO PEREIRA

 - Representante
 - Representante
 - Representante