

LISTA DE MATERIAIS PARA BOOSTER

Item	Especificação dos materiais	Qtidade
1	Nivel ferro galv., com roscas, D 1"	02
2	Adaptador PVC, p/ registro, bolsa x rosca, D 50 mm x 2"	02
3	Joelho 90º, ferro galv., D 2"	05
4	Tubo ferro galv., com roscas, D 2" x 0,50 m	03
5	Tubo ferro galv., com roscas, D 2" x 0,25 m	01
6	Registro de gav., bronze, c/ vol. e roscas, D 2"	03
7	Niple duplo, ferro galv., D 2"	10
8	União c/ ass. cônico, ferro galv., D 2"	03
9	Niple de redução, ferro galv., D 2" x 1"	02
10	Válvula de retenção, horizontal, com roscas, D 2"	02
11	Te de redução 90º, ferro galv. com fêmea, D 2" x 1"	01
12	Bucha de red. ferro galv. D 1" x 1/2"	02
13	Tubo PVC/PBA, classe 12, DN 50 x 2,00 m	02
14	Curva 90., com bolsa e ponta, DN 50	02
15	Conjunto moto bomba, trifásico, ME-AL/BR1315, marca Schneider ou similar, alt. manom. de 46,47, Q=1,50 m3/h	01
16	Joelho, ferro galv., roscas, D 1/2"	01
17	Te 90º, ferro galv. com fêmea, D 2"	02
18	Tubo ferro galv., com roscas, D 2" x 0,82 m	01
19	Registro de gav., bronze, c/ vol. e roscas, D 1/2"	01

**SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA - SC**

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Localidade: Rodovia SC 108 - trevo 411 a Lar Olindina Kammer

RECALQUE ATRAVÉS DE BOOSTER
Plantas, cortes, detalhes

CONAGUA - CONSULTORIA E SANEAMENTO EIRELI - ME
Fpolis - SC - Fone: (48) 9832- 5981 - valnei.valnei@gmail.com

DATA: OUT/16	ESCALA: 1:25	ARQ 3/3

AUTOR E ASSINATURA:

Valnei José Beckhauser
Engº Sanitarista
CREA(SC) 017.277-8

DESENHO	VISTO	VISTO
---------	-------	-------