

**ILMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SISAM – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA – SC.**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 009/SISAM/2020 ITEM 02**

A empresa KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, doravante denominada simplesmente KAGIL ou Recorrida, empresa brasileira, devidamente qualificada no procedimento licitatório em epígrafe, por seu representante que esta subscreve, após sagrar-se vencedora da disputa de preços do certame, vem, respeitosa e tempestivamente, a presença de V. Sa., interpor o presente

## **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO**

Movido pela Empresa **Azarias & Santos Serviços e Comércio LTDA - ME**, doravante denominada Azarias ou Recorrente; pela legislação pertinente; pelas normativas de licitações e contratos desta SISAM pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, que regem o referido pregão eletrônico.

### **DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO**

Inconformada pelo fato de não ter vencido a licitação, já que apresentou preço superior ao apresentado pela KAGIL, a recorrente lança mão de diversos jargões e artimanhas para tentar tumultuar o processo licitatório com ilações para ludibriar a comissão de licitação e dar interpretação e julgamento próprios das leis e edital que regem esse certame.

Alegadas foram pela Recorrente suposta inobservância de determinado item do Edital que foram atendidas pela KAGIL.

Alega inicialmente a Recorrente que a KAGIL:

| 8.2.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no termo de referência, assinado por

quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R\$), contendo 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, MARCADO PRODUTO, devendo todas as folhas ser rubricadas e assinada na última folha em local específico; (Modelo/Anexo II

Como evidencia do não cumprimento por parte da empresa KAGIL a RECORRENTE apresenta cópia de um trecho do chat com mensagem publicada pelo sistema às 08:52 h onde a mensagem automática informa como MARCA ofertada pela empresa KAGIL US-1.5 XDN20X190MM relojoaria 45 graus s/conex.

Ora, o Edital em tela, em seu Item 8.1 estabelece claramente que:

"8.1 Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a proposta de preços realinhada de forma digitalizada no prazo de 2 (duas) horas, contados a partir da declaração de vencedor, no campo adequado para tal, disponível no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo especificação detalhada, unidade de fornecimento, MARCA e o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor.

Dessa forma, a apresentação da proposta pela KAGIL é a evidência formal do atendimento aos itens e demais condicionantes solicitada no Edital, incluindo a alegada MARCA, como pode ser observado como anexo a este documento, cópia da proposta, recibo de envio da proposta no sistema eletrônico de compras, ATA parcial e Declaração de vencedor, todos documentos extraídos do portal de compras e parte integrante deste documento.

## Comprovante de Envio da Proposta (Anexo I):

### Proposta Registrada

#### Processo

Número:	009/SISAM/2020	Número do Processo Interno:	010/SISAM/2020
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico	Abertura:	25/01/2021 - 08:30
Orgão:	Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal		
Município:	São João Batista / SC		

#### Dados Do Fornecedor

Razão Social:	KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Email:	LUCIANO@KAGIL.COM.BR
CNPJ:	37.631.931/0001-06		
Telefone:	(51) 3028-0191		

Quantidade: 750 Sigla: UNID  
 Valor Unitário: 130,00 Valor Total: 97.500,00  
 Modelo: US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex Marca/Fabricante: SAGA  
 Detalhe: HIDRÔMETRO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M<sup>3</sup>/H, QN 0,75M<sup>3</sup>/H OU 0,60M<sup>3</sup>/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4 ID, RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARCASA EM LIGA METÁLICA COM MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGES NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO. (14500)  
 Registrado em: 22/01/2021 - 17:42:07

## Ata Parcial (Anexo II):

### ATA PARCIAL

#### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2021/01/11 09:07	2021/01/11 10:00	2021/01/20 17:30	2021/01/25 08:15	2021/01/25 08:30

#### Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
15/12/2020 16:30	20/01/2021 17:30	25/01/2021 08:15	25/01/2021 08:30	11/01/2021 09:07	Augusto Correia Junior

0002a - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M<sup>3</sup>/H, QN 0,75M<sup>3</sup>/H OU 0,60M<sup>3</sup>/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARCASA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUES NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RENOVAR MEDICAO LTDA	37.867.716/0001-09	12/01/2021 - 16:32:52	US-1.5	SAGA/SAGA MEDICAO LTDA	91,30	68.475,00	Sim
Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME	11.406.578/0001-69	22/01/2021 - 08:42:40	ALFA Unijato	FAE/FAE	91,00	68.250,00	Sim
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.631.931/0001-06	22/01/2021 - 17:42:07	US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex	SAGA	130,00	97.500,00	Sim
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	24.419.445/0001-79	24/01/2021 - 18:58:38	ITRON	ITRON	91,33	68.497,50	Sim
CKK Comercial Eireli Ltda EPP	22.065.938/0001-22	25/01/2021 - 07:54:25	Unijato Qmax 1.5	Saga	1.000,00	750.000,00	Sim

## Vencedores (Anexo III):

### VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São João Batista  
 Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal  
 Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal

Registro de Preços Eletrônico 009/SISAM/2020

**KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 37.631.931/0001-06

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002a	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M <sup>3</sup> /H, QN 0,75M <sup>3</sup> /H OU 0,60M <sup>3</sup> /H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARCASA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUES NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex	SAGA	750 UNID	R\$ 70,60	R\$ 52.950,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>						<b>R\$ 52.950,00</b>

Não resta o que dizer sobre a alegação da Recorrente senão que se trata de uma tentativa ineficaz de confundir a análise dessa Douta Comissão de Licitação.

## DO PEDIDO

Assim posto, a KAGIL vem requerer à Douta Comissão de Licitação da SISAM que seja indeferido o pedido contido no Recurso Administrativo interposto pela AZARIAS & SANTOS Serviços e Comércio Ltda ME, no que tange a correta classificação da empresa Recorrida ora petionária como vencedora da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO No.009/SISAM/2020 – ITEM 02, por total carência de fundamentação técnica e legal, sendo mantida a decisão corretamente proferida pela SISAM e impropriamente questionada pela Recorrente.

Espera provimento,

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2021.

**LUCIANO REGIS FREITAS**  
**FONTOURA:66821673004**

Assinado de forma digital por  
LUCIANO REGIS FREITAS  
FONTOURA:66821673004  
Dados: 2021.01.28 08:33:14 -03'00'

---

Luciano Regis Freitas Fontoura  
Diretor Comercial

# **ANEXO I**

Você está logado como: **Luciano Regis Freitas Fontoura - 37.631.931/0001-06**

## Proposta Registrada

### Processo

**Número:** 009/SISAM/2020 **Número do Processo Interno:** 010/SISAM/2020  
**Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 25/01/2021 - 08:30  
**Orgão:** Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal  
**Município:** São João Batista / SC

### Dados Do Fornecedor

**Razão Social:** KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
**CNPJ:** 37.631.931/0001-06 **Email:** LUCIANO@KAGIL.COM.BR  
**Telefone:** (51) 3028-0191

### Documentos Do Fornecedor

#### Falência e concordata:

FALENCIA.pdf

Numero: 01

Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO

Data de Expedição: 19/01/2021

Data de Validade: 19/04/2021

#### Regularidade FGTS:

Consulta Regularidade do Empregador.pdf

Numero: 02

Órgão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Expedição: 22/01/2021

Data de Validade: 20/02/2021

#### CND Trabalhista:

CND TRABALHISTA.pdf

Numero: 03

Órgão: PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

Data de Expedição: 20/01/2021

Data de Validade: 18/07/2021

#### CND Federal:

CND FEDERAL.pdf

Numero: 04

Órgão: MINIST. DA FAZENDA SEC. DA REC. FEDERAL DO BRASIL

Data de Expedição: 21/01/2021

Data de Validade: 20/07/2021

**CND Estadual:**

CND ESTADUAL.pdf

Numero: 0016164749

Órgão: SEC. DA FAZENDA RECEITA ESTDUAL RS

Data de Expedição: 19/01/2021

Data de Validade: 19/03/2021

**CND Municipal:**

CND MUNICIPAL.pdf

Numero: 05

Órgão: SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA PREF. DE PORTO ALEGRE

Data de Expedição: 19/01/2021

Data de Validade: 18/02/2021

**Declaração servidor público:**

Declaração servidor público.pdf

**Declaração não emprega menor:**

Declaração não emprega menor.pdf

**Declaração conhecimento do edital:**

Declaração conhecimento do edital.pdf

**Declaração de inexistência de fatos impeditivos:**

Declaração de inexistência de fatos impeditivos.pdf

**Declaração de habilitação e veracidade:**

Declaração de habilitação e veracidade.pdf

**Declaração LC 123/2006:**

Declaração LC 123-2006.pdf

**Certidão Simplificada:**

KAGIL DISTRIB CERT SIMPL.pdf

Órgão: SINREM

Data de Expedição: 21/01/2021

Data de Validade: 21/04/2021

**CNPJ:**

CNPJ.pdf

Numero: 06

Órgão: CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Data de Expedição: 21/01/2021

**Contrato Social:**

KAGIL CONT SOC.pdf

Data de Expedição: 06/07/2020

**Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital****Proposta Válida por:** 60 dias.

2 - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M<sup>3</sup>/H, QN 0,75M<sup>3</sup>/H OU 0,60M<sup>3</sup>/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO. (Cota Reservada)

**Quantidade:** 750**Sigla:** UND**Valor Unitário:** 130,00**Valor Total:** 97.500,00**Modelo:** US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex**Marca/Fabricante:** SAGA

**Detalhe:** HIDRÔMETRO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M<sup>3</sup>/H, QN 0,75M<sup>3</sup>/H OU 0,60M<sup>3</sup>/H, DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 1D, RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTETICA, CARCASA EM LIGA METALICA COM NOMÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERA SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERNA A LOGO MARCA DO SISAM. OS HIDROMETROS DEVERÃO SER INTREGES NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.(14500)

**Registrado em:** 22/01/2021 - 17:42:07

#### Informações adicionais

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

A presente proposta foi impressa por LUCIANO@KAGIL.COM.BR em 27/01/2021 às 15:34



# **ANEXO II**

# ATA PARCIAL

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2021/01/11 09:07	2021/01/11 10:00	2021/01/20 17:30	2021/01/25 08:15	2021/01/25 08:30

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
15/12/2020 16:30	20/01/2021 17:30	25/01/2021 08:15	25/01/2021 08:30	11/01/2021 09:07	Augusto Correia Junior

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/01/2021 - 15:21	esclarecimento	11/01/2021 - 08:48

Hidroreader, cnpj nº 32.503.371/0001-82, interessa em participar do Pregão Eletrônico nº 009/SISAM/2020, vem solicitar os esclarecimentos a seguir:

No anexo X, informa que o hidrômetro tem que ser no modelo unijato com o comprimento de 190mm.

Gostaríamos de verificar a possibilidade de fornecer o hidrômetro no modelo multijato, pois o mesmo possui o mesmo comprimento do unijato porém, com a vantagem do hidrômetro multijato ter um desempenho melhor em diversas instalações.

Caso não aceite a possibilidade da alteração no modelo gostaria, se possível, de ter a possibilidade de fornecer tanto um modelo quanto o outro. aguardo deferimento

A empresa, Hidroreader, CNPJ nº 32.503.371/0001-82, vem solicitar a possibilidade em fornecer hidrômetro multijato em substituição ao mono-jato.

Esclarecemos que o SISAM adotou o unijato em função da vazão de 600 à 750 l/h, com grandes vantagens na vazão inicial, uma vez que os hidrômetros tem seu início de operação com porcentagem da vazão do hidrômetro. Assim sendo, os hidrômetros multijatos, tem o dobro da vazão características, portanto o início de operação com duas vezes o início da vazão do hidrômetro multijato solicitado. Assim sendo, o SISAM só aceitará hidrômetros unijatos, com comprimento de 190 mm, em função da padronização dos kit cavale.

Valnei José Beckhauer  
Consultor Técnico do SISAM

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M <sup>3</sup> /H, QN 0,75M <sup>3</sup> /H OU 0,60M <sup>3</sup> /H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	91,33	2250	UND	Aceito
0002a	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M <sup>3</sup> /H, QN 0,75M <sup>3</sup> /H OU 0,60M <sup>3</sup> /H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	91,33	750	UND	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
15/12/2020	Edital.pdf
15/12/2020	Anexo X.pdf
11/01/2021	Aviso de Retificação.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------

08/01/2021 - 15:21	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/01/2021 - 09:07	Republicação do processo	A republicação do processo está em andamento
11/01/2021 - 09:07	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
25/01/2021 - 08:52	Negociação aberta para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 08:52	Negociação aberta para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 08:53	Negociação aberta para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 08:53	Negociação aberta para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 08:56	Intenção de recurso enviada para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 09:09	Mensagem para negociação no processo 009/SISAM/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 09:18	Mensagem para negociação no processo 009/SISAM/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 11:14	Intenção de recurso enviada para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 17:16	Recurso enviado para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1.5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0.60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM, OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	RENOVAR MEDICAO LTDA	US-1.5	SAGA/SAGA MEDIÇÃO LTDA	76,00	171.000,00

0002a	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	<b>KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>	US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex	<b>SAGA</b>	70,60	52.950,00
-------	--	--	---	-------------	-------	-----------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RENOVAR MEDICAO LTDA	37.867.716/0001-09	13/01/2021 - 08:07:06	US-1.5	SAGA/SAGA MEDIÇÃO LTDA	91,30	205.425,00	Sim
N.B.Falce & Cia Ltda	82.643.131/0001-51	20/01/2021 - 16:44:17	UNIJATO	ITRON	91,00	204.750,00	Não
Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME	11.406.578/0001-69	22/01/2021 - 08:55:12	ALFA Unijato	FAE/FAE	91,00	204.750,00	Sim
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	24.419.445/0001-79	24/01/2021 - 18:57:53	ITRON	ITRON	91,33	205.492,50	Sim
CCK Comercial Eireli Ltda EPP	22.065.938/0001-22	25/01/2021 - 07:54:12	Unijato Qmax 1,5	Saga	1.000,00	2.250.000,00	Sim

0002a - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RENOVAR MEDICAO LTDA	37.867.716/0001-09	12/01/2021 - 16:32:52	US-1.5	SAGA/SAGA MEDIÇÃO LTDA	91,30	68.475,00	Sim
Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME	11.406.578/0001-69	22/01/2021 - 08:42:40	ALFA Unijato	FAE/FAE	91,00	68.250,00	Sim
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.631.931/0001-06	22/01/2021 - 17:42:07	US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex	SAGA	130,00	97.500,00	Sim
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	24.419.445/0001-79	24/01/2021 - 18:58:38	ITRON	ITRON	91,33	68.497,50	Sim
CCK Comercial Eireli Ltda EPP	22.065.938/0001-22	25/01/2021 - 07:54:25	Unijato Qmax 1,5	Saga	1.000,00	750.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RENOVAR MEDICAO LTDA	37.867.716/0001-09	60 dias
N.B.Falce & Cia Ltda	82.643.131/0001-51	60 dias
Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME	11.406.578/0001-69	60 dias
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.631.931/0001-06	60 dias
Vector Sistemas de Medição Ltda	10.959.672/0001-82	60 dias
CCK Comercial Eireli Ltda EPP	22.065.938/0001-22	60 dias
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	24.419.445/0001-79	60 dias

## Lances Enviados

0001 - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

Data	Valor	CNPJ
25/01/2021 - 07:54:12	1.000,00 (proposta)	22.065.938/0001-22
24/01/2021 - 18:57:53	91,33 (proposta)	24.419.445/0001-79
13/01/2021 - 08:07:06	91,30 (proposta)	37.867.716/0001-09
20/01/2021 - 16:44:17	91,00 (proposta)	82.643.131/0001-51
22/01/2021 - 08:55:12	91,00 (proposta)	11.406.578/0001-69
25/01/2021 - 08:35:23	89,00	82.643.131/0001-51
25/01/2021 - 08:38:20	87,00	24.419.445/0001-79
25/01/2021 - 08:39:18	85,00	82.643.131/0001-51
25/01/2021 - 08:41:05	83,00	11.406.578/0001-69
25/01/2021 - 08:41:17	80,00	37.867.716/0001-09
25/01/2021 - 08:43:15	76,00	37.867.716/0001-09

0002 - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA

**RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.**

Data	Valor	CNPJ
25/01/2021 - 07:54:25	1.000,00 (proposta)	22.065.938/0001-22
22/01/2021 - 17:42:07	130,00 (proposta)	37.631.931/0001-06
24/01/2021 - 18:58:38	91,33 (proposta)	24.419.445/0001-79
12/01/2021 - 16:32:52	91,30 (proposta)	37.867.716/0001-09
22/01/2021 - 08:42:40	91,00 (proposta)	11.406.578/0001-69
25/01/2021 - 08:40:40	89,00	24.419.445/0001-79
25/01/2021 - 08:41:47	87,00	37.631.931/0001-06
25/01/2021 - 08:43:38	85,00	11.406.578/0001-69
25/01/2021 - 08:44:02	82,95	37.631.931/0001-06
25/01/2021 - 08:45:46	80,95	11.406.578/0001-69
25/01/2021 - 08:46:06	78,75	37.631.931/0001-06
25/01/2021 - 08:46:12	90,99	22.065.938/0001-22
25/01/2021 - 08:47:17	80,00	37.867.716/0001-09
25/01/2021 - 08:48:53	76,75	11.406.578/0001-69
25/01/2021 - 08:49:13	74,65	37.631.931/0001-06
25/01/2021 - 08:49:55	72,65	11.406.578/0001-69
25/01/2021 - 08:50:16	76,00	37.867.716/0001-09
25/01/2021 - 08:50:18	70,60	37.631.931/0001-06

**Documentos dos Fornecedores**

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:09	Livia Thais Rodrigues Costa	202101090419539442715	Caixa Econômica Federal	12/01/2021	07/02/2021	Regularidade FGTS
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:10	Livia Thais Rodrigues Costa	27849078/2020	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	26/10/2020	23/04/2021	CND Trabalhista
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:11	Livia Thais Rodrigues Costa	B6EF.8010.DA52.8F42	MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federa	26/10/2020	24/04/2021	CND Federal
RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:45	Livia Thais Rodrigues Costa	2021000441275426	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	12/01/2021	12/04/2021	CND Estadual
RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:50	Livia Thais Rodrigues Costa	1	Prefeitura Municipal de Bocaiuva/MG	16/12/2020	16/02/2021	CND Municipal
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:16	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração servidor público
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:16	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração não emprega menor
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:16	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração conhecimento do edital
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:16	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração de inexistência de fatos impeditivos
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:17	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração de habilitação e veracidade
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:17	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração LC 123/2006
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:19	Livia Thais Rodrigues Costa	37.867.716/0001-09	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	12/01/2021	-	CNPJ
RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:57	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	27/07/2020	-	Contrato Social
RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:47	Livia Thais Rodrigues Costa	2101-0410-2334-0973-0553	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	04/01/2021	04/02/2021	Falência e concordata
RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:55	Livia Thais Rodrigues Costa	-	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10/12/2020	10/02/2021	Certidão Simplificada

KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 16:46	Luciano Regis Freitas Fontoura	01	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	19/01/2021	19/04/2021	Falência e concordata
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 16:50	Luciano Regis Freitas Fontoura	02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/01/2021	20/02/2021	Regularidade FGTS
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 16:52	Luciano Regis Freitas Fontoura	03	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	20/01/2021	18/07/2021	CND Trabalhista
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 16:55	Luciano Regis Freitas Fontoura	04	MINIST. DA FAZENDA SEC. DA REC. FEDERAL DO BRASIL	21/01/2021	20/07/2021	CND Federal
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:00	Luciano Regis Freitas Fontoura	0016164749	SEC. DA FAZENDA RECEITA ESTDUAL RS	19/01/2021	19/03/2021	CND Estadual
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:05	Luciano Regis Freitas Fontoura	05	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA PREF. DE PORTO ALEGRE	19/01/2021	18/02/2021	CND Municipal
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:23	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração servidor público
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:24	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração não emprega menor
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:25	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração conhecimento do edital
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:25	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração de inexistência de fatos impeditivos
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:27	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração de habilitação e veracidade
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:27	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração LC 123/2006
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:31	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	SINREM	21/01/2021	21/04/2021	Certidão Simplificada
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:33	Luciano Regis Freitas Fontoura	06	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	21/01/2021	-	CNPJ
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:38	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	06/07/2020	-	Contrato Social

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/01/2021 - 11:43	28/01/2021 - 17:30	01/02/2021 - 17:30

**0002a - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA**

## DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO. Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.406.578/0001-69	25/01/2021 - 08:56:36	A Marca apresentada pela empresa vencedora (KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME) não condiz com o produto apresentado, uma vez que o histórico de mensagens do sistema apresentou no campo "marca" a descrição detalhada do produto declarada pelo vencedor, não atendendo ao exigido no edital.	Deferido
11.406.578/0001-69	25/01/2021 - 11:14:24	A Marca apresentada pela empresa vencedora (KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME) não condiz com o produto apresentado, uma vez que o histórico de mensagens do sistema apresentou no campo "marca" a descrição detalhada do produto declarada pelo vencedor, não atendendo ao exigido no edital.	Deferido

**0002a - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M<sup>3</sup>/H, QN 0,75M<sup>3</sup>/H OU 0,60M<sup>3</sup>/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.**

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
11.406.578/0001-69	25/01/2021 - 17:16:16	Boa tarde! Anexamos o recurso contra a classificação da empresa KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Recurso assinado com contrato social.pdf.	Aguardando Julgamento

## Chat

Data	Apelido	Frase
11/01/2021 - 09:07	Sistema	O processo foi republicado em 11/01/2021 às 09:07.
25/01/2021 - 08:30:21	Pregoeiro	Bom dia
25/01/2021 - 08:30:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 2,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/01/2021 - 08:30:45	Pregoeiro	Vamos dar inicio a fase de lances.
25/01/2021 - 08:30:59	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/01/2021 - 08:30:59	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/01/2021 - 08:34:56	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
25/01/2021 - 08:45:15	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/01/2021 - 08:52:20	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
25/01/2021 - 08:52:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RENOVAR MEDICAO LTDA - ME com valor unitário de R\$ 76,00 e marca US-1.5.
25/01/2021 - 08:52:39	Sistema	O item 0002 teve como arrematante KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 70,60 e marca US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex.
25/01/2021 - 08:53:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:54 do dia 25/01/2021.
25/01/2021 - 08:53:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:54 do dia 25/01/2021.



25/01/2021 - 08:53:58	Pregoeiro	Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s), vencedora (s), ficamos no aguardo do envio da (s) proposta (s) readequada (s) no prazo estabelecido de 2 (duas) horas. A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10:54 do dia 25/01/2021. Mesmo que o preço da proposta mantenha-se o mesmo, o (s) licitante (s) deverá (ão) enviar a (s) proposta (s) readequada (s), via sistema. O não envio da (s) proposta (s) implicará na desclassificação do (s) licitante (s), conforme o item 8.1.3 do edital.
25/01/2021 - 08:56:36	Sistema	O fornecedor Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
25/01/2021 - 09:07:07	Pregoeiro	Caso não consiga anexar a proposta readequada via sistema, encaminhar no seguinte e-mail licita02@sjbatista.sc.gov.br
25/01/2021 - 09:09:06	F. RENOVAR MEDICAO LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, prezado pregoeiro! Esse é o nosso preço final.
25/01/2021 - 09:18:05	F. KAGIL DISTRIBUIDO...	Negociação Item 0002: Bom dia Senhor Pregoeiro. Informamos que o valor unitário de R\$: 70,60 é nosso melhor e ultimo lance para o item 2.
25/01/2021 - 09:22:22	F. KAGIL DISTRIBUIDO...	Negociação Item 0002: Senhor Pregoeiro, como não foi liberado o campo para anexo da proposta final com o valor ajustado, procederemos com o envio da mesma para o e-mail informado pelo pregoeiro via chat.
25/01/2021 - 09:25:52	F. RENOVAR MEDICAO LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, foi enviada a proposta readequada via e-mail conforme informado, uma vez que não conseguimos anexar via sistema. Gentileza confirmar recebimento.
25/01/2021 - 09:30:33	Pregoeiro	Confirmo o recebimento da proposta readequada da empresa Renovar Medição.
25/01/2021 - 09:35:55	F. KAGIL DISTRIBUIDO...	Negociação Item 0002: Senhor Pregoeiro, confirmamos o envio da proposta final readequada ao valor vencedor do item 2 ao e-mail informado pelo chat. Favor confirmar o recebimento da mesma.
25/01/2021 - 09:37:04	Pregoeiro	Confirmo o recebimento da proposta readequada da empresa Kagil.
25/01/2021 - 11:10:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
25/01/2021 - 11:10:54	Sistema	Intenção: A Marca apresentada pela empresa vencedora (KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME) não condiz com o produto apresentado, uma vez que o histórico de mensagens do sistema apresentou no campo "marca" a descrição detalhada do produto declarada pelo vencedor, não atendendo ao exigido no edital.
25/01/2021 - 11:11:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RENOVAR MEDICAO LTDA.
25/01/2021 - 11:11:17	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
25/01/2021 - 11:13:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/01/2021 às 11:43.
25/01/2021 - 11:14:25	Sistema	O fornecedor Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
25/01/2021 - 11:44:04	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
25/01/2021 - 11:44:04	Sistema	Intenção: A Marca apresentada pela empresa vencedora (KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME) não condiz com o produto apresentado, uma vez que o histórico de mensagens do sistema apresentou no campo "marca" a descrição detalhada do produto declarada pelo vencedor, não atendendo ao exigido no edital.
25/01/2021 - 11:45:32	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 28/01/2021 às 17:30, com limite de contrarrazão para 01/02/2021 às 17:30.
25/01/2021 - 17:16:16	Sistema	O fornecedor Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME - ME enviou recurso para o item 0002.

---

Augusto Correia Junior

Pregoeiro(a)

---

Andreia Costa Azevedo

Autoridade Competente

---

Janaina Pera

Apoio

---

Gustavo Bonifácio Nascimento

Apoio

---

Aluisio Venâncio da Silva

Apoio

# **ANEXO III**

# VENCEDORES DO PROCESSO

## Prefeitura Municipal de São João Batista

Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal  
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal

Registro de Preços Eletrônico 009/SISAM/2020

### **KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 37.631.931/0001-06**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002a	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M <sup>3</sup> /H, QN 0,75M <sup>3</sup> /H OU 0,60M <sup>3</sup> /H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARCAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex	SAGA	750 UND	R\$ 70,60	R\$ 52.950,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 52.950,00</b>	

### **RENOVAR MEDICAO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 37.867.716/0001-09**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M <sup>3</sup> /H, QN 0,75M <sup>3</sup> /H OU 0,60M <sup>3</sup> /H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARCAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	US-1.5	SAGA/SAGA MEDIÇÃO LTDA	2.250 UND	R\$ 76,00	R\$ 171.000,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 171.000,00</b>	

**Valor Total: R\$ 223.950,00**