

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 34/2021
Processo de Licitação: 34/2021
Data do Processo: 12/04/2021

Folha: 1/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Secretária De Administração, ROSANE SARTORI ROSA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 34/2021
b) Licitação Nr.: 22/2021-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 04/05/2021
e) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

LOTE: 1

REIS E PAZA CLIMATIZACAO LTDA (16703)

1	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" ACIMA 30.000 BTU/H. MARCAS: DIVERSAS DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO, RETIRADA DA UNIDADE CONDENSADORA, DA UNIDADE EVAPORADORA E DO EQUIPAMENTO INTERNO, VEDAÇÃO DO GÁS, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE DESTINO A SER INFORMADO PELO FISCAL E VEDAÇÃO DA ESTRUTURA APÓS A RETIRADA DO EQUIPAMENTO. - Marca: REIS E PAZA	SEV	15,00	0,0000	64,50	967,50
2	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" DE 22.000 BTU/H ATÉ 30.000. MARCAS: DIVERSAS DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO, RETIRADA DA UNIDADE CONDENSADORA, DA UNIDADE EVAPORADORA E DO EQUIPAMENTO INTERNO, VEDAÇÃO DO GÁS, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE DESTINO A SER INFORMADO PELO FISCAL E VEDAÇÃO DA ESTRUTURA APÓS A RETIRADA DO EQUIPAMENTO. - Marca: REIS E PAZA	SEV	100,00	0,0000	56,00	5.600,00
3	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" DE ATÉ 18.000 BTU/H. MARCAS: DIVERSAS. DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO, RETIRADA DA UNIDADE CONDENSADORA, DA UNIDADE EVAPORADORA E DO EQUIPAMENTO INTERNO, VEDAÇÃO DO GÁS, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE DESTINO A SER INFORMADO PELO FISCAL E VEDAÇÃO DA ESTRUTURA APÓS A RETIRADA DO EQUIPAMENTO. - Marca: REIS E PAZA	SEV	150,00	0,0000	39,00	5.850,00

São João Batista, 4 de Maio de 2021.

Assinatura do Responsável

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 34/2021
Processo de Licitação: 34/2021
Data do Processo: 12/04/2021

Folha: 2/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

REIS E PAZA CLIMATIZACAO LTDA (16703)

4	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" ACIMA 30.000 BTU/H. MARCAS: DIVERSAS INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" ACIMA 30.000 BTU/H. INCLUINDO ATÉ 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, INCLUSIVE A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES COM PP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO, DEVENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SER REALIZADA DE ACORDO COM AS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CONTIDAS NO EDITAL. EQUIPAMENTO: COMPOSTO DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA E 01 (UMA) UNIDADE CONDENSADORA, OFERECER GARANTIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS PELO PRAZO MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, MESMO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. - Marca: REIS E PAZA	SEV	15,00	0,0000	177,50	2.662,50
5	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" DE 22.000 BTU/H ATÉ 30.000 BTU/H. MARCAS: DIVERSAS INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" DE 22.000 BTU/H ATÉ 30.000 BTU/H, INCLUINDO ATÉ 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, INCLUSIVE A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES COM PP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO, DEVENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SER REALIZADA DE ACORDO COM AS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CONTIDAS NO EDITAL. EQUIPAMENTO: COMPOSTO DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA E 01 (UMA) UNIDADE CONDENSADORA, OFERECER GARANTIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS PELO PRAZO MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, MESMO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. - Marca: REIS E PAZA	SEV	100,00	0,0000	111,30	11.130,00
6	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" DE ATÉ 18.000 BTU/H. MARCAS: DIVERSAS. INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" DE 18.000 BTU/H, INCLUINDO ATÉ 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, INCLUSIVE A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES COM PP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO, DEVENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SER REALIZADA DE ACORDO COM AS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CONTIDAS NO EDITAL. EQUIPAMENTO: COMPOSTO DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA E 01 (UMA) UNIDADE CONDENSADORA. OFERECER GARANTIA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS PELO PRAZO MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, MESMO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. - Marca: REIS E PAZA	SEV	150,00	0,0000	87,40	13.110,00

São João Batista, 4 de Maio de 2021.

Assinatura do Responsável

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 34/2021
Processo de Licitação: 34/2021
Data do Processo: 12/04/2021

Folha: 3/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

REIS E PAZA CLIMATIZACAO LTDA (16703)

7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" ACIMA DE 30.000 BTU/S. MARCAS: DIVERSAS RECOLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO; MEDIR TEMPERATURA NOS DIVERSOS AMBIENTES; MEDIR TENSÕES E CORRENTES DE ENTRADAS DAS MÁQUINAS; MEDIR TENSÕES E CORRENTES NO MOTOR DO CONDENSADOR; MEDIR TENSÕES E CORRENTES NO MOTOR DO EVAPORADOR; VERIFICAR AS CONDIÇÕES DOS MANCAIS E EIXOS; VERIFICAR AS BASES DE FIXAÇÃO DOS COMPRESSORES; VERIFICAR OS PARAFUSOS DAS BASES DOS MOTORES; TESTAR E AJUSTAR A AÇÃO DOS RELÉS TÉRMICOS; VERIFICAR E AJUSTAR AS CORREIAS; LIMPAR A SERPENTINA DO EVAPORADOR; VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE MANCAIS; VERIFICAR A OPERAÇÃO DO CONJUNTO MOTOR VENTILADOR; VERIFICAR E CORRIGIR VIBRAÇÕES; LIMPAR OS FILTROS DE AR; VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO DE GÁS; VERIFICAR E TESTAR OS TERMOSTATOS, REGULÁ-LOS; LIMPAR COMPRESSORES, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS; VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORROSÃO NAS BANDEJAS; VERIFICAR O ESTADO DO ISOLAMENTO INTERNO DO GABINETE; PROCEDER LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS EQUIPAMENTOS; LIMPAR TUBULAÇÃO DE DRENAGEM; VERIFICAR TERMINAIS ELÉTRICOS; EXECUTAR A HIGIENIZAÇÃO DAS SAÍDAS DOS DUTOS DE CIRCULADORES DE AR REFRIGERADO, INCLUINDO AS VENEZIANAS DE SAÍDAS DE AR, UTILIZANDO-SE NA LIMPEZA PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA ANVISA PARA ESSE FIM, DE FORMA A EVITAR A DIFUSÃO OU MULTIPLICAÇÃO DE AGENTES NOCIVOS À SAÚDE HUMANA E MANTER A BOA QUALIDADE DO AR INTERNO. NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERÁ COMO PRAZO MÁXIMO PARA CONHECIMENTO AO SERVIÇO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE O PRAZO DE 24 HORAS, FAZENDO O LEVANTAMENTO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, ONDE DEVERÁ SER REALIZADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS PRÓXIMAS 48 HORAS, TOTALIZANDO 72 HORAS APÓS AUTORIZAÇÃO REALIZADA PELO CONTRATANTE. CASO OCORRA NECESSIDADE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O MESMO DEVERÁ APRESENTAR JUSTIFICATIVA CABÍVEL À PRORROGAÇÃO, SENDO ESTA ANALISADA E CASO DESCUMPRE O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CONTRATADA FICARÁ A CONTRATANTE SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS EM EDITAL. DEVERÁ SER REALIZADO RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA	SEV	100,00	0,0000	92,60	9.260,00
---	---	-----	--------	--------	-------	----------

São João Batista, 4 de Maio de 2021.

Assinatura do Responsável

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 34/2021
Processo de Licitação: 34/2021
Data do Processo: 12/04/2021

Folha: 4/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DEVERÁ SER REALIZADO RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO POSTERIORMENTE A CONCLUSÃO DO SERVIÇO ACIMA MENCIONANDO, NA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NOS EQUIPAMENTOS, DEVERÁ CONSTAR NO RELATÓRIO ESPECIFICAÇÃO DA CAUSA, O TIPO DE PROBLEMA APRESENTADO E INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS.
ELABORAR LAUDO TÉCNICO SEMPRE QUE A MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO APONTAR QUE É ECONOMICAMENTE INVIÁVEL SUA RECUPERAÇÃO (SE O CUSTO PARA O REPARO FOR MAIOR QUE 50% DO PREÇO DE UM APARELHO NOVO) OU QUANDO O EQUIPAMENTO DEMONSTRA ESTAR NO FINAL DE SUA VIDA ÚTIL (POUCO RENDIMENTO, AUMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, MANUTENÇÕES FREQUENTES, ETC.).
OFERECER GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PRAZO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) MESES, MESMO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. DEVENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SER REALIZADA DE ACORDO COM AS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E FORNECIMENTO DE PEÇAS CONTIDAS NO EDITAL. - Marca: REIS E PAZA

São João Batista, 4 de Maio de 2021.

Assinatura do Responsável

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 34/2021
Processo de Licitação: 34/2021
Data do Processo: 12/04/2021

Folha: 5/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

REIS E PAZA CLIMATIZACAO LTDA (16703)

8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" DE 22.000 BTU/H A 30.000 BTU/H MARCAS: DIVERSAS RECOLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO; MEDIR TEMPERATURA NOS DIVERSOS AMBIENTES; MEDIR TENSÕES E CORRENTES DE ENTRADAS MÁQUINAS; MEDIR TENSÕES E CORRENTES NO MOTOR DO CONDENSADOR; MEDIR TENSÕES E CORRENTES NO MOTOR DO EVAPORADOR; VERIFICAR AS CONDIÇÕES DOS MANCAIS E EIXOS; VERIFICAR AS BASES DE FIXAÇÃO DOS COMPRESSORES; VERIFICAR OS PARAFUSOS DAS BASES DOS MOTORES; TESTAR E AJUSTAR A AÇÃO DOS RELÉS TÉRMICOS; VERIFICAR E AJUSTAR AS CORREIAS; LIMPAR A SERPENTINA DO EVAPORADOR; VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE MANCAIS; VERIFICAR A OPERAÇÃO DO CONJUNTO MOTOR VENTILADOR; VERIFICAR E CORRIGIR VIBRAÇÕES; LIMPAR OS FILTROS DE AR; VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO DE GÁS; VERIFICAR E TESTAR OS TERMOSTATOS, REGULÁ-LOS; LIMPAR COMPRESSORES, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS; VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORROSÃO NAS BANDEJAS; VERIFICAR O ESTADO DO ISOLAMENTO INTERNO DO GABINETE; PROCEDER LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS EQUIPAMENTOS; LIMPAR TUBULAÇÃO DE DRENAGEM; VERIFICAR TERMINAIS ELÉTRICOS; EXECUTAR A HIGIENIZAÇÃO DAS SAÍDAS DOS DUTOS DE CIRCULADORES DE AR REFRIGERADO, INCLUINDO AS VENEZIANAS DE SAÍDAS DE AR, UTILIZANDO- SE NA LIMPEZA PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA ANVISA PARA ESSE FIM, DE FORMA A EVITAR A DIFUSÃO OU MULTIPLICAÇÃO DE AGENTES NOCIVOS À SAÚDE HUMANA E MANTER A BOA QUALIDADE DO AR INTERNO; NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERÁ COMO PRAZO MÁXIMO PARA CONHECIMENTO AO SERVIÇO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE O PRAZO DE 24 HORAS, FAZENDO O LEVANTAMENTO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, ONDE DEVERÁ SER REALIZADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS PRÓXIMAS 48 HORAS, TOTALIZANDO 72 HORAS APÓS AUTORIZAÇÃO REALIZADA PELO CONTRATANTE. CASO OCORRA NECESSIDADE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O MESMO DEVERÁ APRESENTAR JUSTIFICATIVA CABÍVEL À PRORROGAÇÃO, SENDO ESTA ANALISADA E CASO DESCUMpra O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CONTRATADA FICARÁ A CONTRATANTE SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS EM EDITAL. DEVERÁ SER REALIZADO RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL	SEV	800,00	0,0000	74,90	59.920,00
---	--	-----	--------	--------	-------	-----------

São João Batista, 4 de Maio de 2021.

Assinatura do Responsável

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 34/2021
Processo de Licitação: 34/2021
Data do Processo: 12/04/2021

Folha: 6/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TÉCNICA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO POSTERIORMENTE A CONCLUSÃO DO SERVIÇO ACIMA MENCIONANDO, NA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NOS EQUIPAMENTOS, DEVERÁ CONSTAR NO RELATÓRIO ESPECIFICAÇÃO DA CAUSA, O TIPO DE PROBLEMA APRESENTADO E INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS.

ELABORAR LAUDO TÉCNICO SEMPRE QUE A MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO APONTAR QUE É ECONOMICAMENTE INVIÁVEL SUA RECUPERAÇÃO (SE O CUSTO PARA O REPARO FOR MAIOR QUE 50% DO PREÇO DE UM APARELHO NOVO) OU QUANDO O EQUIPAMENTO DEMONSTRA ESTAR NO FINAL DE SUA VIDA ÚTIL (POUCO RENDIMENTO, AUMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, MANUTENÇÕES FREQUENTES, ETC.).

OFERECER GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PRAZO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) MESES, MESMO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO; DEVENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SER REALIZADA DE ACORDO COM AS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E FORNECIMENTO DE PEÇAS CONTIDAS NO EDITAL. - Marca: REIS E PAZA

São João Batista, 4 de Maio de 2021.

Assinatura do Responsável

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 34/2021
Processo de Licitação: 34/2021
Data do Processo: 12/04/2021

Folha: 7/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

REIS E PAZA CLIMATIZACAO LTDA (16703)

9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT" DE ATÉ 18.000 BTU/H MARCAS: DIVERSAS RECOLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO; MEDIR TEMPERATURA NOS DIVERSOS AMBIENTES; MEDIR TENSÕES E CORRENTES DE ENTRADA DAS MÁQUINAS; MEDIR TENSÕES E CORRENTES NO MOTOR DO CONDENSADOR; MEDIR TENSÕES E CORRENTES NO MOTOR DO EVAPORADOR; VERIFICAR AS CONDIÇÕES DOS MANCAIS E EIXOS; VERIFICAR AS BASES DE FIXAÇÃO DOS COMPRESSORES; VERIFICAR OS PARAFUSOS DAS BASES DOS MOTORES; TESTAR E AJUSTAR A AÇÃO DOS RELÉS TÉRMICOS; VERIFICAR E AJUSTAR AS CORREIAS; LIMPAR A SERPENTINA DO EVAPORADOR; VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE MANCAIS; VERIFICAR A OPERAÇÃO DO CONJUNTO MOTOR VENTILADOR; VERIFICAR E CORRIGIR VIBRAÇÕES; LIMPAR OS FILTROS DE AR; VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO DE GÁS; VERIFICAR E TESTAR OS TERMOSTATOS, REGULÁ-LOS; LIMPAR COMPRESSORES, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS; VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORROSÃO NAS BANDEJAS; VERIFICAR O ESTADO DO ISOLAMENTO INTERNO DO GABINETE; PROCEDER LIMPZA INTERNA E EXTERNA DOS EQUIPAMENTOS; LIMPAR TUBULAÇÃO DE DRENAGEM; VERIFICAR TERMINAIS ELÉTRICOS; EXECUTAR A HIGIENIZAÇÃO DAS SAÍDAS DOS DUTOS DE CIRCULADORES DE AR REFRIGERADO, INCLUINDO AS VENEZIANAS DE SAÍDAS DE AR, UTILIZANDO- SE NA LIMPEZA PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA ANVISA PARA ESSE FIM, DE FORMA A EVITAR A DIFUSÃO OU MULTIPLICAÇÃO DE AGENTES NOCIVOS À SAÚDE HUMANA E MANTER A BOA QUALIDADE DO AR INTERNO. NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERÁ COMO PRAZO MÁXIMO PARA CONHECIMENTO AO SERVIÇO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE O PRAZO DE 24 HORAS, FAZENDO O LEVANTAMENTO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, ONDE DEVERÁ SER REALIZADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS PRÓXIMAS 48 HORAS, TOTALIZANDO 72 HORAS APÓS AUTORIZAÇÃO REALIZADA PELO CONTRATANTE. CASO OCORRA NECESSIDADE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O MESMO DEVERÁ APRESENTAR JUSTIFICATIVA CABÍVEL À PRORROGAÇÃO, SENDO ESTA ANALISADA E CASO DESCUMpra O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CONTRATADA FICARÁ A CONTRATANTE SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS EM EDITAL. DEVERÁ SER REALIZADO RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA	SEV	2.500,00	0,0000	54,20	135.500,00
---	--	-----	----------	--------	-------	------------

São João Batista, 4 de Maio de 2021.

Assinatura do Responsável

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 34/2021
Processo de Licitação: 34/2021
Data do Processo: 12/04/2021

Folha: 8/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DEVERÁ SER REALIZADO RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO POSTERIORMENTE A CONCLUSÃO DO SERVIÇO ACIMA MENCIONANDO, NA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NOS EQUIPAMENTOS, DEVERÁ CONSTAR NO RELATÓRIO ESPECIFICAÇÃO DA CAUSA, O TIPO DE PROBLEMA APRESENTADO E INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS.
ELABORAR LAUDO TÉCNICO SEMPRE QUE A MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO APONTAR QUE É ECONOMICAMENTE INVIÁVEL SUA RECUPERAÇÃO (SE O CUSTO PARA O REPARO FOR MAIOR QUE 50% DO PREÇO DE UM APARELHO NOVO) OU QUANDO O EQUIPAMENTO DEMONSTRA ESTAR NO FINAL DE SUA VIDA ÚTIL (POUCO RENDIMENTO, AUMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, MANUTENÇÕES FREQUENTES, ETC.). OFERECER GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PRAZO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) MESES, MESMO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO; DEVENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SER REALIZADA DE ACORDO COM AS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E FORNECIMENTO DE PEÇAS CONTIDAS NO EDITAL. - Marca: REIS E PAZA

Total do Fornecedor: 244.000,00
Total Geral: 244.000,00

São João Batista, 4 de Maio de 2021.

Assinatura do Responsável