


**SERVICO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO

CNPJ: 07.585.406/0001-22

Telefone: (48) 3265-2808

RUA JOSÉ ANTÔNIO SOARES, 2533

CEP: 88240-000 - São João Batista SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 14/2023 - PE

Processo Administrativo: 17/2023

Data do Processo: 11/12/2023

## ANEXO RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	65.000,000	KG	HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% - HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL2), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 À 1,250 G/CM³, A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO. MARCA - CARBOCLORO	3,4400	223.600,00
2	65.000,000	KG	POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ASPECTO LÍQUIDO VISCOZO LEVEMENTE TURVO COR CAMELO CLARO ODOR INODORO AL2O3 (% M/M) 16,5 A 18,0 % DENSIDADE A 20 OC 1,33 A 1,4 G/CM3 BASICIDADE 35 A 45 % SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA FERRO MAX DE 50 MG/KG LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ELEMENTO VALOR MÁXIMO (MG/KG) ARSÊNIO 4,0 CROMO 22,0 MERCÚRIO 0,4 CÁDMIO 2,2 PRATA 22,0 CHUMBO 22,0 SELÊNIO 4,0  A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.	3,7200	241.800,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	465.400,00