


ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONCRETO	RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (FCK)	30 MPA
	MASSA ESPECÍFICA	3.000 Kg/m3
COBRIMENTO DE ARMADURAS	FUNDAÇÕES	4,0 cm
	VIGAS	2,5 cm
	PILARES	2,5 cm
	LAJES	2,0 cm
USAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR COBRIMENTOS DE ARMADURAS.		

Corte Esquemático dos Pavtos



OBS: AS COTAS DE NÍVEL DO CORTE ESQUEMÁTICO (V) REFEREM-SE AO NÍVEL 0.00 NÍVEL DA ÁGUA DO RIBEIRÃO

Cura

Adotar as medidas necessárias para garantir a cura do concreto durante um período mínimo de 7 dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, CEP 88.240-000  
São João Batista/SC  
Tel.: (48) 3265-0195 Fax: (48) 3265-1369  
E-mail: planejamento@sjbatista.sc.gov.br

ASSINATURAS  
PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_ RESPONS. TÉCNICO: \_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PRANCHA  
01  
ESTRUTURAL

PONTE DO ÓLEO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

TIPO:  
PROJETO

PROJETO ESTRUTURAL - CABECEIRAS DA PONTE

ESCALA:  
1/50

LOCALIZAÇÃO: RUA OSVALDO ATANASIO DOS SANTOS - PONTE DO ÓLEO - FERNANDES  
- SÃO JOÃO BATISTA/SC

DATA:  
NOVEMBRO/2023