

Juliano Grime

De: planejamento@sjbatista.sc.gov.br
Enviado em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 10:07
Para: Licita02
Assunto: Fwd: Re: Esclarecimentos - Ponte Colônia

Prioridade: Alta

Bom dia, segue resposta do projetista em relação aos questionamentos feitos sobre o projeto da Ponte Colônia Nova Itália.

Att. Geronimo

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Esclarecimentos - Ponte Colônia
Data:2025-02-18 09:59
De:Vanderlei Cardoso <engenheirovc@gmail.com>
Para:planejamento@sjbatista.sc.gov.br


Bom dia, tudo bem?

Referente ao questionamento sobre a inclinação das estacas, a informação está contida na prancha "**5235 - 03 FORM REV00**", detalhe **09**, conforme imagem. A inclinação é de **10 graus**.

DETALHE 09

APOIO 01 E 04 - LATERAIS


ESC.: 1/50



DETALHE 09

APOIO 02 E 03 - CENTRAIS

ESC.: 1/50



Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Em ter., 18 de fev. de 2025 às 09:46, <planejamento@sjbatista.sc.gov.br> escreveu:

Bom dia, segue questionamentos em relação ao projeto da Ponte dos Imigrantes sobre o rio Tijucas (ponte colônia nova Itália) em São João Batista/SC.

Att. Geronimo

----- Mensagem original -----

Assunto: Esclarecimentos - Ponte Colônia

Data: 2025-02-18 09:40

De: "Juliano Grime" <licita02@sjbatista.sc.gov.br>

Para: <planejamento@sjbatista.sc.gov.br>, <planejamento2@sjbatista.sc.gov.br>

Bom dia,

Segue dúvidas para esclarecimentos:

Nos projetos disponibilizados no sítio eletrônico não há a especificação ou detalhamento da inclinação das estacas. Seria possível esclarecer este ponto?

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Juliano Grime

Departamento de Licitações e Contratos

Pref. Municipal de São João Batista

Fone: (48) 3265 0195

www.sjbatista.sc.gov.br