

**Juliano Grime**

---

**De:** planejamento@sjbatista.sc.gov.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 11:36  
**Para:** Licita02  
**Assunto:** Fwd: Re: Esclarecimentos - Ponte Colônia

Bom dia, segue resposta do projetista aos questionamentos referentes a Ponte na Colônia Nova Itália.

Att. Geronimo

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Re: Esclarecimentos - Ponte Colônia  
**Data:**2025-02-19 10:28  
**De:**Vanderlei Cardoso <engenheirovc@gmail.com>  
**Para:**planejamento@sjbatista.sc.gov.br

#### **Resposta ao Pedido de Esclarecimento – Licitação N. 001/PMSJB/2025**

Em relação à inclinação das estacas, informamos que a mesma pode ser observada na prancha "**5235 - 03 FORM REV00**", especificamente no **Detalhe 09**.

Quanto à precificação da execução das estacas, esclarecemos que o pagamento será realizado com base na metragem executada, conforme estabelecido no orçamento referencial. Ou seja, **o critério adotado para medição e pagamento será o comprimento total das estacas raiz, independentemente de sua inclinação (verticais ou inclinadas)**, sendo contabilizadas igualmente tanto em solo quanto em rocha.

Dessa forma, **não haverá diferenciação de valores entre estacas verticais e inclinadas**, pois a unidade de medição para pagamento permanecerá por metro linear de estaca executada.

Atenciosamente,

Em qua., 19 de fev. de 2025 às 08:28, <planejamento@sjbatista.sc.gov.br> escreveu:

Bom dia, segue solicitação de esclarecimento referente ao projeto e orçamento da Ponte da Colônia Nova Itália.

Att. Geronimo

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Esclarecimentos - Ponte Colônia

**Data:**2025-02-19 08:19

**De:**"Juliano Grime" <[licita02@sjbatista.sc.gov.br](mailto:licita02@sjbatista.sc.gov.br)>

**Para:**<[planejamento@sjbatista.sc.gov.br](mailto:planejamento@sjbatista.sc.gov.br)>, <[planejamento2@sjbatista.sc.gov.br](mailto:planejamento2@sjbatista.sc.gov.br)>

**Bom dia,**

**Segue dúvidas para esclarecimentos:**

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos acerca de alguns pontos específicos da licitação N. 001/PMSJB/2025, conforme segue abaixo: Inclinação de Estacas Para o orçamento referencial foi considerado precificação com base em estacas verticais. Considerando que os blocos envolvem tanto estacas verticais quanto inclinadas, é possível obter mais informações sobre a inclinação das fundações, para que possamos ajustar nossa proposta com precisão? Dado que as fundações verticais e inclinadas têm tarifas de execução diferenciadas, como será tratada a questão da equalização entre essas modalidades? A administração sugere que a execução seja cobrada de maneira independente para cada tipo de fundação, ou haverá uma forma de ajuste nos preços para simplificar o processo?

**Favor acusar o recebimento.**

Atenciosamente,

**Juliano Grime**

Departamento de Licitações e Contratos

Pref. Municipal de São João Batista

Fone: (48) 3265 0195

[www.sjbatista.sc.gov.br](http://www.sjbatista.sc.gov.br)